

DISTRIBUČNÍ ČÁST CENY:
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY ODBĚRATELUM ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ, platné od 1.1.2023 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)

PRODUKTY PODNIKATELE 2023		Distribuční sazba	Standard				Akumulace 8			Akumulace 16		Přimotop		Tepelné čerpadlo		Neměněné odb.	Vef.osvl.	
			sazba C01d	sazba C02d	sazba C03d	sazba C25d	sazba C26d	sazba C27d	sazba C35d	sazba C45d	sazba C46d	sazba C55d	sazba C56d	sazba C60d	sazba C62d			
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY	DISTRIBUCE	Měsíční platba za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem	do 3x10 a do 1x25 včetně	39,00	101,00	575,00	136,00	356,00	129,00	417,00	416,00	416,00	374,00	416,00				149,00
			nad 3x10 do 3x16 včetně	62,00	162,00	919,00	217,00	570,00	206,00	667,00	666,00	666,00	599,00	666,00				238,00
			nad 3x16 do 3x20 včetně	78,00	202,00	1 149,00	271,00	713,00	258,00	834,00	832,00	832,00	749,00	832,00				297,00
			nad 3x20 do 3x25 včetně	98,00	253,00	1 436,00	339,00	891,00	323,00	1 043,00	1 040,00	1 040,00	936,00	1 040,00				371,00
			nad 3x25 do 3x32 včetně	125,00	324,00	1 838,00	434,00	1 140,00	413,00	1 334,00	1 332,00	1 331,00	1 198,00	1 332,00				475,00
			nad 3x32 do 3x40 včetně	156,00	404,00	2 298,00	542,00	1 426,00	516,00	1 668,00	1 664,00	1 661,00	1 498,00	1 664,00				594,00
			nad 3x40 do 3x50 včetně	195,00	506,00	2 873,00	678,00	1 782,00	645,00	2 085,00	2 081,00	2 122,00	1 982,00	2 081,00				743,00
			nad 3x50 do 3x63 včetně	246,00	637,00	3 619,00	854,00	2 245,00	813,00	2 627,00	2 621,00	2 754,00	2 359,00	2 621,00				936,00
			nad 3x63 do 3x80 včetně	312,00	809,00	4 596,00	1 085,00	2 851,00	1 032,00	3 336,00	3 329,00	3 917,00	2 995,00	3 329,00				1 188,00
			nad 3x80 do 3x100 včetně	390,00	1 011,00	5 745,00	1 356,00	3 564,00	1 290,00	4 170,00	4 161,00	5 945,00	3 744,00	4 161,00				1 485,00
			nad 3x100 do 3x125 včetně	488,00	1 264,00	7 181,00	1 695,00	4 455,00	1 613,00	5 213,00	5 201,00	9 512,00	4 680,00	5 201,00				1 856,00
			nad 3x125 do 3x160 včetně	624,00	1 618,00	9 192,00	2 170,00	5 702,00	2 064,00	6 672,00	6 658,00	15 845,00	5 990,00	6 658,00				2 376,00
			nad 3x160 za každou 1 A	3,90	10,11	57,45	13,56	35,64	12,90	41,70	41,61	99,03	37,44	41,61				14,85
			nad 1x25 za každou 1 A	1,30	3,37	19,15	4,52	11,88	4,30	13,90	13,87	33,01	12,48	13,87				4,95
					za každých i započatých 10 W													
		cena za 1MWh	VT	2 495,74	1 984,01	938,40	1 740,68	1 076,69	1 740,68	825,68	273,95	2 495,74	273,95	273,95			351,76	
			NT				179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98	179,98					
	OSTATNÍ SLUŽBY		Příspěvek na OZE a KVET	Kč/MWh nebo Kč/A/měs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			Systémové služby	Kč/MWh	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53	113,53		113,53	
			Činnost OTE	Kč/měsíc	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43		3,43	
OBCHODNÍ ČÁST CENY:																		
		Obchodní ceny elektřiny, platné od 1.10.2023 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)																
			VT	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300		6300	
			NT				6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300		6300	

Pokud Vaše obchodní cena překročí cenový strop stanovený vládou, budeme Vám od 1.1.2023 automaticky účtovat nejvýše tyto ceny:
 - cena za 1MWh: 6050Kč včetně DPH (5000Kč bez DPH)

Zastopování cen platí po dobu účinnosti vládního nařízení č. 298/2022Sb. Poté Vám budeme účtovat cenu podle platného ceníku.

Podmínky distribučních sazeb odběratelů ze sítě nízkého napětí dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 13/2022 ze dne 14. 11. 2022, č. 14/2022 ze dne 14. 11. 2022 účinné od 1. 1. 2023.

Sazba C 01d	Standard Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro malou spotřebu Podmínky uplatnění sazby C 01d
	1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobní elektřina nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo Omp. Připojení nové výroby nebo odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou s příznakem přidružené odběrné místo Omp se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Pokud odběratel nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výroby nebo ke dni předání informace o odběrném nebo předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo Omp, příslušný provozovatel distribuční soustavy nepředá informace o této skutečnosti dodávatele elektřiny elektronickou formou a zajišť změnu distribuční sazby ke dni připojení výroby nebo ke dni registrace příznaku přidružené odběrné místo Omp na sazbou C 02d.
	2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
	3. Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
Sazba C 02d Sazba C 03d Sazba C 25d	Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro střední spotřebu Jednotarifový produkt pro běžně vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro vyšší spotřebu Akumulace 8 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Podmínky uplatnění sazby C 25d
	1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousledí délce.
	3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
	4. V odběrném místě musí být řádně instalován elektrický akumulací spotřebič pro vytápění objektu nebo elektrický akumulací spotřebič pro ohřev užitkové vody.
	5. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulčních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 26d	Akumulace 8 (elektromobil) Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) Podmínky uplatnění sazby C 26d
	1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousledí délce.
	3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
	4. V odběrném místě musí být řádně instalovaný akumulací elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
	5. Součtově instalovaný příkon akumulčních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulčních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon akumulčních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedených v průkazu energetické náročnosti budovy.
	6. Odběratel musí zajistit technické blokování elektrických akumulčních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
Sazba C 27d	Akumulace 8 (elektromobil) Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Podmínky uplatnění sazby C 27d
	1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívatelské právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dojezdům elektromobilů.
	2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívozem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
	3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit, operativně měnit.
	4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousledí délce.
	5. Je-li sazba přidělena po 31. březnu 2022, musí odběratel zajistit možnost technického blokování zařízení pro dobíjení elektromobilu v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dobíjení elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozičícího nedostatku volné distribuční kapacity.
	6. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost odběratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
Sazba C 35d	Akumulace 16 Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Podmínky uplatnění sazby C 35d
	1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkům uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro předem určené předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
	2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousledí délce.
	4. Pokud je šestihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
	5. V odběrném místě musí být řádně instalovaný hybridní (smíšený) elektrický spotřebič pro vytápění objektu.
	6. Součtově instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedených v průkazu energetické náročnosti budovy.
	7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
	8. Odběratel musí zajistit technické blokování akumulční části v dobách platnosti vysokého tarifu.

Sazba C 45d	<p>Přímotop Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 45d</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služeb distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazником uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služeb distribuční soustavy pro předmětné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7. Součtovy instalovaný příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulčního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 46d	<p>Přímotop Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 46d</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služeb distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. 2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. 7. Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulčního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným příívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením. 8. Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných i akumulčních elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu. 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) i přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 55d	<p>Tepelné čerpadlo Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 55d</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. 4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 56d	<p>Tepelné čerpadlo Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin <u>Podmínky uplatnění sazby C 56d</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě. 2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem. 3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným příívodem a měřena samostatným měřicím zařízením. 4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy. 5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit. 6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce. 7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d. 8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu. 9. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. 10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina. 11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.
Sazba C 60d	<p>Speciální sazba pro neměřené odběry <u>Podmínky uplatnění sazby C 60d</u></p> <p>Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W. nebo 1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz výjimečný. (33,66 Kč za každých i započatých 10W _</p> <p>Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přidělit pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržitě napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspokojování potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu.</p> <p>Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W. Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně netze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi řízených subjektů.</p>
Sazba C 62d	<p>Speciální sazba pro veřejné osvětlení <u>Podmínky uplatnění sazby C 62d</u></p> <p>Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud netze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.</p>