

DISTRIBUČNÍ ČÁST CENY:

REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY OBĎERATELŮM ZE SÍTÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ, platné od 1.1.2024 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)

PRODUKTY PODNIKATELĚ 2024	Distribuční sazba	Standard	Standard					Akumulace 8			Akumulace 16		Přímotop		Tepelné čerpadlo		Neměřené odb.	Veř.osvl.	
			sazba C01d	sazba C02d	sazba C03d	sazba C25d	sazba C26d	sazba C27d	sazba C35d	sazba C45d	sazba C46d	sazba C55d	sazba C56d	sazba C60d	sazba C62d				
REGULOVANÉ PLATBY ZA DOPRAVU ELEKTRINY DISTRIBUCE	Měsíční platba za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem	Kč/měs	do 3x10 a do 1x125 včetně	53,00	128,00	724,00	171,00	449,00	162,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00		162,00	
			nad 3x10 do 3x16 včetně	85,00	204,00	1 159,00	274,00	719,00	260,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00		260,00	
			nad 3x16 do 3x20 včetně	106,00	255,00	1 448,00	342,00	898,00	325,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00	909,00		325,00		
			nad 3x20 do 3x25 včetně	133,00	319,00	1 811,00	428,00	1 123,00	406,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00	1 136,00		406,00		
			nad 3x25 do 3x32 včetně	170,00	408,00	2 317,00	547,00	1 437,00	519,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00		519,00		
			nad 3x32 do 3x40 včetně	212,00	510,00	2 897,00	684,00	1 796,00	649,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00		649,00		
			nad 3x40 do 3x50 včetně	266,00	638,00	3 621,00	855,00	2 246,00	812,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00	2 273,00		812,00		
			nad 3x50 do 3x63 včetně	335,00	803,00	4 562,00	1 077,00	2 829,00	1 022,00	2 863,00	2 863,00	3 009,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00		1 022,00		
			nad 3x63 do 3x80 včetně	425,00	1 020,00	5 794,00	1 368,00	3 593,00	1 298,00	3 636,00	3 636,00	4 279,00	3 636,00	3 636,00	3 636,00		1 298,00		
			nad 3x80 do 3x100 včetně	531,00	1 275,00	7 242,00	1 710,00	4 491,00	1 623,00	4 545,00	4 545,00	6 494,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00		1 623,00		
			nad 3x100 do 3x125 včetně	664,00	1 594,00	9 053,00	2 138,00	5 614,00	2 029,00	5 681,00	5 681,00	8 391,00	5 681,00	5 681,00	5 681,00		2 029,00		
			nad 3x125 do 3x160 včetně	850,00	2 040,00	11 587,00	2 736,00	7 186,00	2 597,00	7 272,00	7 272,00	10 310,00	7 272,00	7 272,00	7 272,00		2 597,00		
			nad 3x160 za každou 1 A	5,31	12,75	72,42	17,10	44,91	16,23	45,45	45,45	108,18	45,45	45,45	45,45		16,23		
			nad 1x25 za každou 1 A	1,77	4,25	24,14	5,70	14,97	5,41	15,15	15,15	36,06	15,15	15,15	15,15		5,41		
			za každých i započatých 10 W															71,17	
			OSTATNÍ SLUŽBY	VT	Kč/MWh	3 224,16	2 354,69	1 232,00	2 193,87	1 413,55	2 193,87	1 127,37	653,38	3 224,16	653,38	653,38		616,98	
				NT	Kč/MWh				438,09	438,09	438,09	438,09	438,09	438,09	438,09	438,09			
	cena za 1 MWh																		
	cena za 1 MWh	Příspěvek na OZE a KVET	Kč/MWh	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00		
	cena za 1 MWh	Systémové služby	Kč/MWh	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82	212,82		
	cena za 1 MWh	Činnost OTE	Kč/měsíc	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14		

OBCHODNÍ ČÁST CENY:

Obchodní ceny elektřiny, platné od 1.1.2024 (všechny ceny jsou uváděny v Kč bez DPH)	Cena za 1 MWh	VT	Kč/MWh	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
		NT					3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900
	Cena za měsíc	Stálá platba	Kč /měsíc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Podmínky distribučních sazeb obděrateLů ze sítí nízkého napětí dle cenového rozhodnutí ERÚ č. 05/2023 ze dne 29. 11. 2023, č. 06/2023 ze dne 29. 11. 2023 účinné od 1. 1. 2024.

<b>Sazba C 01d</b>	<b>Standard</b> Jednotarifový produkt pro běžné vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro malou spotřebu Podmínky uplatnění sazby C 01d
	1. Tato sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výroba elektřiny nebo která nejsou registrována s příznakem přidružené odběrné místo OmP11. Připojení nové výroby do odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou nebo registrace odběrných nebo předávacích míst s příznakem přidružené odběrné místo OmP se od 1. ledna 2018 považuje za změnu sazby a je důvodem pro změnu smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sruzených službách dodávky elektřiny. Pokud obděrateL nepožádá o změnu distribuční sazby u odběrného nebo předávacího místa ke dni podání žádosti o připojení výroby 12 nebo ke dni předání informace o odběrném nebo předávacím místě pro registraci příznaku přidružené odběrné místo OmP, příslušný provozovatel distribuční soustavy neproděné informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny elektronickou formou a zajistí změnu distribuční sazby ke dni připojení výroby nebo ke dni registrace příznaku přidružené odběrné místo OmP11 na sazbu C 02d.
	2. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně. Z tohoto důvodu nelze u odběrných nebo předávacích míst s touto distribuční sazbou od 1. dubna 2017 zvýšit jmenovitou proudovou hodnotu hlavního jističe před elektroměrem nad hodnotu 3x63 A.
	3. Přiznáním sazby se v bodě 1) a 2) rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sruzených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
<b>Sazba C 02d</b>	<b>Jednotarifový produkt pro běžné vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro střední spotřebu</b>
<b>Sazba C 03d</b>	<b>Jednotarifový produkt pro běžné vybavené odběrné místo (OM) se sazbou pro vyšší spotřebu</b>
<b>Sazba C 25d</b>	<b>Akumulace 8</b> Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Podmínky uplatnění sazby C 25d
	1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny obděratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousedě délce.
	3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost obděratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
	4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulaciční elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
	5. Odběrné místo musí být řádně instalovány elektrický akumulaciční spotřebiči v dobách platnosti vysokého tarifu.
<b>Sazba C 26d</b>	<b>Akumulace 8</b> Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin (pro vyšší využití) Podmínky uplatnění sazby C 26d
	1. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	2. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny obděratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousedě délce.
	3. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost obděratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
	4. V odběrném místě musí být řádně instalovány akumulaciční elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
	5. Součtový instalovaný příkon akumulacičních elektrických spotřebičů musí činit nejméně 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a předávacím místě. Distributor přiděL odběrateLi tuto sazbou i tehdy, jestliže je součtový příkon akumulacičních spotřebičů nižší než 55 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud obděrateL prokáže, že výkon akumulacičních elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
	6. OdběrateL musí zajistit technické blokování elektrických akumulacičních spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
<b>Sazba C 27d</b>	<b>Akumulace 8 (elektromobil)</b> Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin Podmínky uplatnění sazby C 27d
	1. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel věrohodným způsobem doloží vlastnické právo, případně užívatelské právo (leasing apod.) k elektromobilu, nebo pro odběrná místa v bytových domech určená pouze k dojíždění elektromobilů.
	2. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím úsekem, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
	3. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 8 hodin denně v době od 18.00 hodin do 8.00 hodin. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	4. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny obděratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousedě délce.
	5. Je-li sazba přiznána po 31. březnu 2022, musí obděrateL zajistit možnost technického blokování zařízení pro dojíždění elektromobilů v dobách platnosti vysokého tarifu. V dobách platnosti vysokého tarifu může distributor blokovat zařízení pro dojíždění elektromobilů v maximální celkové délce osm hodin denně, a to pouze v případě hrozícího nedostatku volné distribuční kapacity.
	6. Pokud je osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do tří, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina. Na žádost obděratele rozdělí distributor osmihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu do dvou úseků, z nichž žádný nesmí být kratší než tři hodiny.
<b>Sazba C 35d</b>	<b>Akumulace 16</b> Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin Podmínky uplatnění sazby C 35d
	1. Tato sazba nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sruzených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákaznickem uzavřena smlouva o sruzených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 35d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služby distribuční soustavy pro přeměněné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
	2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 16 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
	3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny obděratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v sousedě délce.
	4. Pokud je šestnáctihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do pěti, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
	5. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
	6. Součtový instalovaný příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulacičního spotřebiče pro ohřev užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a předávacím místě. Distributor přiděL odběrateLi tuto sazbou i tehdy, jestliže je součtový příkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů nižší než 50 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud obděrateL prokáže, že výkon hybridních (smíšených) elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
	7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulaciční spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
	8. OdběrateL musí zajistit technické blokování akumulaciční části v dobách platnosti vysokého tarifu.
<b>Sazba C 45d</b>	<b>Přímotop</b>

**Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin****Podmínky uplatnění sazby C 45d**

1. Tato sazba může být od 1. ledna 2020 přiznána pouze pro odběrná místa určená k bydlení umístěná v rámci stavby pro bydlení podle jiného právního předpisu 14, pro ostatní odběrná místa nemůže být přiznána po 31. březnu 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služeb distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla zákazníkem uzavřena smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny do 31. března 2017, byla sazba C 45d přiznána v případě, že byla rovněž uzavřena smlouva o zajištění služeb distribuční soustavy pro předemné předávací místo mezi obchodníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy s uvedenou sazbou do 30. června 2018. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
6. V odběrném místě musí být řádně instalovány přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
7. Součtovy instalovány příkon přímotopných elektrických spotřebičů, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v předávacím místě. Distributor přidělí odběratele tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných elektrických spotřebičů nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
8. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
9. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
10. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

**Sazba C 46d Přímotop****Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin****Podmínky uplatnění sazby C 46d**

1. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služeb distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
2. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 20 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
3. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
4. Pokud je dvacetihodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
5. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
6. V odběrném místě musí být řádně instalovány hybridní (smíšené) nebo přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění objektu.
7. Hybridní (smíšené) a přímotopné elektrické spotřebiče včetně akumulačního spotřebiče pro ohřev užitkové vody musí být napájeny samostatným přívodem a měřeny samostatným měřicím zařízením.
8. Tepelný výkon hybridních (smíšených) a přímotopných elektrických spotřebičů pro vytápění objektu odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
9. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
10. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů v dobách platnosti vysokého tarifu.
11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat hybridní (smíšený) přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

**Sazba C 55d Tepelné čerpadlo****Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. března 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin****Podmínky uplatnění sazby C 55d**

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem, jehož výkon odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
4. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
5. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
6. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
7. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
8. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
9. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

**Sazba C 56d Tepelné čerpadlo****Dvoutarifová sazba pro vytápění s tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. dubna 2005 a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin****Podmínky uplatnění sazby C 56d**

1. Uvedením do provozu se rozumí datum uzavření první smlouvy o dodávce, distribuci elektřiny nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny v této sazbě.
2. Sazba je určena pro odběrná místa, u nichž odběratel distributorovi věrohodným způsobem prokáže, že pro vytápění objektu je řádně nainstalován a používán systém vytápění s tepelným čerpadlem.
3. Vytápěcí soustava s tepelným čerpadlem musí být napájena samostatným přívodem a měřena samostatným měřicím zařízením.
4. Tepelný výkon systému vytápění s tepelným čerpadlem kryje minimálně 60 % tepelných ztrát vytápěného objektu nebo odpovídá minimálně 80 % pokrytí dílčí potřeby energie na vytápění uvedené v průkazu energetické náročnosti budovy.
5. Časové vymezení doby platnosti nízkého tarifu je provedeno distributorem v celkové délce minimálně 22 hodin denně. V průběhu dne může distributor dobu platnosti nízkého tarifu operativně měnit.
6. Časové vymezení těchto pásem nemusí být stejné pro všechny odběratele a jednotlivé dny a ani nemusí být v souvislé délce.
7. V případě, že je v odběrném místě nainstalován elektrický akumulační spotřebič pro ohřev užitkové vody, platí pro tento spotřebič podmínky uplatnění sazby C 25d.
8. Odběratel musí zajistit technické blokování topných elektrických spotřebičů kromě pohonu kompresoru tepelného čerpadla v dobách platnosti vysokého tarifu.
9. Pokud je dvacetidvouhodinové pásmo platnosti nízkého tarifu rozděleno během dne do více časových úseků, nejvýše však do sedmi, žádný z nich nesmí být kratší než jedna hodina.
10. Maximální souvislá délka platnosti vysokého tarifu je jedna hodina.
11. V dobách platnosti nízkého tarifu může distributor blokovat přímotopný elektrický spotřebič v maximální celkové délce dvě hodiny denně s tím, že jednotlivá vypnutí nesmí být delší než půl hodiny a přestávky mezi vypnutím nesmí být kratší než jedna hodina.

**Sazba C 60d Speciální sazba pro neměřené odběry****Podmínky uplatnění sazby C 60d**

- Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 1 000 W. nebo 1) Sazbu je možno přiznat pouze v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora. Sazba je určena pro hlásiče policie, poplachové sirény a pro jiná podobná zařízení provozovaná v rámci integrovaného záchranného systému České republiky, kde odběr elektřiny je nepatrný a provoz (34,70 Kč za každých i započatých 10W \_ Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazbu je možné přiznat pouze pro lampu veřejného osvětlení samostatně připojenou k distribuční soustavě vyžadující nepřetržité napájení; tato lampa může být vybavena další technologií umožňující uspořádání potřeb veřejného zájmu, která nemá obchodní nebo průmyslovou povahu. Rozhodnutí o připojení jako samostatné neměřené předávací místo je v kompetenci distributora, a to v případě, že není technicko-ekonomicky možné odběr řádně měřit měřicím zařízením distributora a celkový instalovaný příkon v odběrném místě nepřesáhne 100 W. Sazbu lze přiznat pouze městům a obcím a jimi pověřeným provozovatelům veřejného osvětlení. Toto zařízení lze připojit k distribuční soustavě jako samostatné neměřené předávací místo pouze v případě, že ho smysluplně a efektivně nelze připojit a napájet z jiného odběrného místa města nebo obce a jimi řízených subjektů.

**Sazba C 62d Speciální sazba pro veřejné osvětlení****Podmínky uplatnění sazby C 62d**

- Sazba je určena pro účely osvětlování veřejných prostranství. Sazba může být v mimořádných případech využita i pro kombinaci osvětlování veřejných prostranství a napájení kamer integrovaného záchranného systému České republiky, pokud nelze z technicko-ekonomických důvodů využít jinou sazbu.